

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 84**

«22» октября 2012 по адресу: г. Ярославль, ул.Гоголя, д.7

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Фрунзенского района г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «19» сентября 2012 № 84 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Приказ МЧС России от 28 июня 2012 года №375 «Об утверждении Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»;

была проведена проверка в отношении: Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 14 им. Лататуева В.Н, расположенного по адресу: г. Ярославль, ул.Гоголя, д.7

Продолжительность проверки: с 10.00 «17» октября 2012 по 15.00 «22» октября 2012,

Акт составлен: в отделе надзорной деятельности по Фрунзенскому району г. Ярославля

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) И.о. директора МОУ СОШ №14 им.Лататуева В.Н. Тинина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор Фрунзенского района г. Ярославля по пожарному надзору Гонозов Максим Александрович

При проведении проверки присутствовали: И.о. директора МОУ СОШ №14 им.Лататуева В.Н. Тинина Н.Н.

В ходе мероприятия по надзору выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Не выполнены пункты № 1,3,4,5,6,9,10,14,15,18. предписания №41/1/41 от 30.03.2012г.		Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 им. Лататуева В.Н.
2.	П.1 Позтажный коридор 2-го этажа школы не отделен от лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа.	п. 3 ППБ 01-03, п. 6.18*, п.6.43, п.6.44 СНиП 21-01-97*.	
3.	П.3 Провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены открыто без коробов и кабельканалов.	п. 3 ППБ 01-03, п.3.9 НПБ 104-03	
4.	П.4 Над эвакуационными выходами с 1-ого этажа отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД»	п. 3 ППБ 01-03, п.5.3. СП 3.13130.2009, п.6.2.2 ГОСТ 12.4.026-2001	

5.	П.5 Над эвакуационными выходами с 3-ого этажа отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД»	п. 3 ППБ 01-03, п.5.3. СП 3.13130.2009, п.6.2.2 ГОСТ 12.4.026-2001	
6.	П.6 Над эвакуационными выходами из столовой отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД»	п. 3 ППБ 01-03, п.5.3. СП 3.13130.2009, п.6.2.2 ГОСТ 12.4.026-2001	
7.	П.9 Отделка стен и потолка лестничной клетки 2-го этажа выполнена горючими материалами	П.53 ППБ 01-03	
8.	П.10 Окно, для естественного освещения путей эвакуации 1-ого этажа заложено кирпичом	П.51 ППБ 01-03	
9.	П.14 В коридоре в кабинете №29 (информатика) установлена дверь, при открытии которой уменьшается ширина эвакуационного пути.	п.51, 53 ППБ 01-03; п.6.26* СНиП 21-01-97*	
10.	П.15 В помещениях, где требуется, не проведена замена тепловых пожарных извещателей на дымовые.	п.п. 3 ППБ 01-03, п.п. 3, 4 НПБ 110-03, п. 12.45 НПБ 88-2001.	
11.	П.18 Отсутствует устройство для самозакрывания двери на лестничную клетку 1-го этажа	п. 53 ППБ 01-03; п. 6.18* СНиП 21-01-97*	

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: фототаблица 1, фототаблица 2

Подпись лица, проводившего проверку:  
Государственный инспектор Фрунзенского района  
г. Ярославля по пожарному надзору Гонозов М.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.